



A jelölt nyomvonalakon a kábeleket az álmennyezet fölé szerelt védőcsövekben ill. a leállásokat az oldalfalban kell vezetni.

Nyomvonalakat és méreteket az erőárammal egyeztetni szükséges!

A kábeleken töltés nem megengedett, kőtni, csak szabványos kötődobozban vagy eszközben lehet.

A gyengeáramú hálózatok védőcsöveit, minden más elektromos hálózattól minimum 30 cm távolságban kell vezetni.

Az azonos nyomvonalon haladó kábeleket össze lehet fogni közös védőcsödbe, de annak méretét megfelelőre kell választani.

CAT 6 UTP
CAT 6 UTP

Létesítmény:	SZTE - BÓLYAI ÉPÜLET		
Beruházó :	6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK TERE 1 (HRSSZ.:3428/7)		
Generál tervező:	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6722 Szeged, Szentháromság u. 34		
Generál tervező:	DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 6726 Szeged, Fő fasor 16-20.		
Kivitelező:	IMPULZUS KFT 6000 KECSKEMÉTI, KLAPKA UTCA 24.		
Rajz megnevezése:	VAGYONVÉDELMI HÁLÓZAT ELVI RAJZA		
Tervfájl:	MEGVALÓSULÁSI	Lépték:	Dátum:
			2014. JANUÁR
			Rajzszám:
			MV-BKV-7M