



Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 15/E/2017/SZTE számú **Vállalkozói szerződés keretében az SZTE Klinikai Központ épületeibe telepített klímaberendezések tisztítás-fertőtlenítése és légoldali beszabályozása** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

1./ Kérdés:

Ajánlatkérő a mikrobiológiai mintavételezési és mintavizsgálati eljárásnak elfogadja-e a következőket:

1.1 A mikrobiológiai mintavételezést Dévai Andrea Közegészségügyi-járványügyi felügyelő végzi, ütköztetési mintavevő műszerrel (MAS 100, RCS Plusz), AEROB és ANAEROB táptalajokra.

1.2 A mikrobiológiai vizsgálatnak a NAT akkreditált Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi és Sugár egészségügyi Decentrum Járványügyi és Klinikai-Mikrobiológiai Laboratóriumot (3530 Miskolc Meggyesalja u. 12, OEP kód: 059955070).

Válasz: A sikeres, helyszínenkénti munka átadás-átvétel feltétele a hatályos szabvány (MSZ-03-190-87) szerint a steril levegőellátás biztosítása, melynek igazolására laboratóriumi vizsgálatot köteles végezteni ajánlattevő. Ajánlatkérő a dokumentumokban csak annyit írt elő, hogy Népegészségügyi Főosztály laboratóriuma által végzett laborvizsgálatot kér, megyei meghatározást nem írt elő, így természetesen elfogadható a BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának laboratóriuma által végzett vizsgálat.

2./ Kérdés:

Ajánlatkérő elfogadja-e a tisztításhoz- fertőtlenítéshez az alábbi vegyszereket:

- MEDONAL: OTH engedélyezési száma: 1426-3/2009 OTH,
- INCIDUR SPRAY: OTH engedélyezési száma: 2238-2/2006 OTH,
- BACILLOL AF: OTH engedélyezési száma:464-3/2003,
- BODE X-Wipes - Felületfertőtlenítő törülköző adagoló- rendszer,
- NOCOLYSE ONE SHOT: OTH engedélyezési száma: 460-5/2010,
- MIKROBAC Forte: OTH engedélyezési száma: 482-3/2003,
- MIKROZID AF Liquid: OTH engedélyszám: 6401-4 / 2009.
- BRADOCLEAR: OTH engedélyezési száma: 3406-/2009 OTH.

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja mindazon vegyszerek felhasználását, melyek alkalmasak a feladat elvégzéséhez, valamint OTH engedély számmal rendelkeznek. A felhasználandó vegyszerek közül a sporicid hatásspektrumú szernek aldehidmentesnek kell lennie.

3./ Kérdés:

Ajánlatkérő kívánja –e, hogy igazoló dokumentumokat csatoljuk a klímaberendezések tisztítás-fertőtlenítése tárgyban a KLAR WIND Kft. által kidolgozott ANTISEPTIK technológiai protokoll, amely szerint a technológia alkalmas aszeptikus (műtők, intenzív osztályok, Laborok, tisztatermek és egyéb steril) terek tisztítására fertőtlenítésére.

Igazoló dokumentum a KLAR WIND Kft. engedélye is a tárgyban szereplő tevékenység elvégzéséhez. Az ANTISEPTIK technológiát az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztály szakvéleményezte, az Országos Tisztítási Főorvosi Hivatal jóváhagyta.

A KLAR WIND Kft. által kidolgozott ANTISEPTIK technológia OTH engedély száma: JÜ-2353-3/2014. OEK szakvélemény száma:7806/57/2013.

Válasz: Ajánlatkérő nem írta elő Ajánlattevő számára sem az eljárást megindító felhívásban, sem a közbeszerzési dokumentumban az említett igazolás csatolását, tehát kötelezően nem kéri és nem is kérheti ezen leírást, azonban a felhívás M/2 pontjában megadott (kórház műtőiben vagy tiszta térben végzett (MSZ-03-190-87 I-es és II-es kategóriába sorolt helységcsoportok) tisztítási fertőtlenítési szolgáltatás) közbeszerzési tárgy meghatározás feltételezi a szükséges engedélyek meglétét.

Szeged, 2017. június 09.

Dr. Molnár Mirtill

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

közbiztonsági szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477