



MEGJEGYZÉSEK:

- A Fűtés hőfoklépcső: 60/45 C°.
- A magaspontokon légtelenítési lehetőséget biztosítani kell!
- A csővezetéseket gumis rögzítőbilinccsel kell megfogatni, a távolság 2" felett 3m, alatta 2,5 m!
- A terveket megbízóval és tervellenőrrrel jóvá kell hagyatni, nem ellenjegyzett tervekkel történő kivitelezésért felelősséget nem vállalunk!
- A kivitelezéskor legyártandó, megrendelő berendezések, szerelvények mennyisége, gyártása és beépíthetősége a munka megkezdése előtt ellenőrizendő!
- A szerelési előírások betartása szigorúan kötelező!
- A meglévő Fűtési vezeték acél anyagúak hegesztett kötésekkel, az újak, öt rétegű vezetékcső csatlakozással.
- A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a terven szereplőtől, ha azzal műszakilag egyenértékű.
- Az elburkolton vezetett Fűtési vezetéseket 13mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.
- A pincében futó Fűtési vezetéseket 19mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtés előremenő
- - - Fűtés visszatérő

| | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| | | | | Terv-M Építésgépezet 6725, Szeged Szamos u. 5/A. tel.: 30/325-49-97 e-mail: info@terv-m.hu |
| Cím: | Szegedi Tudományegyetem Szeged, Tisza Lajos krt. 81. HRSZ.: 3435. | | | |
| Munka megnevezése: | Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar épület korszerűsítésének gépészeti tervei | | | |
| Rajz megnevezése: | Fűtés terv Pince alaprajz | | | |
| Tervező: | Magyar Zoltán László G/06-1090 | | | |
| Munkaszám: | TVM-23-031. | Verziószám: | v. 1.0 | Terv fajta: |
| Dátum: | 2023.08. | Méretarány: | M 1:50 (A1) | Kivitelezés: |
| | | | | Rajzszám: |
| | | | | GF-01-81 |

Tisza Lajos krt.