

SZOMSZÉD ÉPÜLET

SZOMSZÉD ÉPÜLET

SZOMSZÉD ÉPÜLET

SZOMSZÉD ÉPÜLET

MEGJEGYZÉSEK:

- A Fűtés hőfoklépcső: 60/45 C°.
- A magaspontokon légtelenítési lehetőséget biztosítani kell!
- A csővezetéseket gumis rögzítőbilinccsel kell megfogatni, a távolság 2" felett 3m, alatta 2,5 m!
- A terveket megbízóval és tervellenőrrrel jóvá kell hagyatni, nem ellenjegyzett tervekkel történő kivitelezésért felelősséget nem vállalunk!
- A kivitelezéskor legyártandó, megrendelő berendezések, szerelvények mennyisége, gyártása és beépíthetősége a munka megkezdése előtt ellenőrizendő!
- A szerelési előírások betartása szigorúan kötelező!
- A meglévő Fűtési vezeték acél anyagúak hegesztett kötésekkel, az újak, öt rétegű vezeték preselt csatlakozással.
- A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a terven szereplőtől, ha azzal műszakilag egyenértékű.
- Az elburkoltan vezetett Fűtési vezetékeket 13mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.
- A pincében futó Fűtési vezetékeket 19mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.

UDVAR

UDVAR

UDVAR

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtés előremenő  
- - - Fűtés visszatérő

		Terv-M Építési és Építőipari Kft. 6725, Szeged Szamos u. 5/A. tel.: 30/325-49-97 e-mail: info@terv-m.hu	
Cím:	Szegedi Tudományegyetem Szeged, Tisza Lajos krt. 81. HRSZ.: 3435.		
Munka megnevezése:	Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar épület korszerűsítésének gépészeti tervei		
Rajz megnevezése:	Fűtés terv 1.em.-i alaprajz		
Tervező:	Magyar Zoltán László G/06-1090		
Munkaszám:	TVM-23-031.	Verziószám:	v. 2.0
Dátum:	2023.08.	Méretarány:	M 1:50 (A1)
		Terv rajzolója:	Kivitelező
		Rajzszerkesztő:	GF-03-81

Tisza Lajos krt.