



MEGJEGYZÉSEK:

- A Fűtés hőfoklépcső: 60/45 C°.
- A magaspontokon légtelenítési lehetőséget biztosítani kell!
- A csővezetéseket gumis rögzítőbilinccsel kell megfogatni, a távolság 2" felett 3m, alatta 2,5 m!
- A tervek megbízóval és tervellenőrrrel jövő kell hagatni, nem ellenjegyzett tervekkel történő kivitelezésért felelősséget nem vállalunk!
- A kivitelezéskor legyártandó, megrendelő berendezések, szerelvények mennyisége, gyártása és beépíthetősége a munka megkezdése előtt ellenőrizendő!
- A szerelési előírások betartása szigorúan kötelező!
- A meglévő Fűtési vezetékek acél anyagúak hegesztett kötésekkel, az újak, öt rétegű vezetékek préselt csatlakozással.
- A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a terven szereplőtől, ha azzal műszakilag egyenértékű.
- Az elburkoltan vezetett Fűtési vezetékeket 13mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.
- A pincében futó Fűtési vezetékeket 19mm PE hőszigeteléssel kell ellátni.

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtés előremenő
- Fűtés visszatérő

Terv-M Épületgépészet 6725, Szeged Szamos u. 5/A. tel.: 30/325-49-97 e-mail: info@terv-m.hu	
Cím:	Szegedi Tudományegyetem Szeged, Tisza Lajos krt. 81. HRSZ.: 3435.
Munka megnevezése:	Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kor épület korszerűsítésének gépészeti tervei
Rajz megnevezése:	Fűtés terv Függőleges csőterv
Tervező:	Magyar Zoltán László G/06-1090
Munkaszám:	TVM-23-031.
Dátum:	2023.08.
Verziószám:	v 2,0
Méretarány:	M 1:50 (A1)
Terv rajzjai:	Kiviteli
Rajzszám:	GF-04-81