

CARRIER vízűtéses hőszivattyú berendezések karbantartási munka műveletek

Ssz	Karbantartási munka leírása	rendszeresség			
		3hó	6hó	12hó	üzem- függő
1/	Hűtőkompresszor olajsztíjének ellenőrzése	x			
2/	Olaj fűtőpatronok ellenőrzése, cseréje	x			o
3/	Kenőolaj savasságának ellenőrzése			x	o
4/	Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel	x			x
5/	Hűtőrendszer nedvességének vizsgálat	x			x
6/	FREON oldali folyadékszűrők ellenőrzése (x), cseréje (o)	x			o
7/	Elpárologtató vízdali (glykol) csatlakozások ellenőrzése			x	
8/	Elpárologtató vill. fűtésének ellenőrzése			x	x
9/	Mágneskapcsolók, hőkioldók, időművek, biztosítékok felnyitása, ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása		x		x
10/	Bontás nélkül hozzáférhető csavaralkötések ellenőrzése, utánhúzása		x		
11/	Villamos csatlakozások utánhúzása, ellenőrzése		x		
12/	Áramlásőr működésének ellenőrzése, beállítása	x			
13/	Üzemi nyomások ellenőrzése	x			
14/	Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése	x			
15/	Üzemi feszültség és áram ellenőrzése	x			
16/	Olajnyomás ellenőrzése	x			
17/	Olajnyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása			x	
18/	Adagolószелеpek működésének ellenőrzése, beállítása			x	
19/	Mágnesszelep(ek) működésének ellenőrzése, beállítása			x	
20/	Magasnyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása			x	
21/	Alacsonynyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása			x	
22/	Üzemi hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása			x	

23/	Fagyvédő hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása				x	
24/	Környezeti hőm. hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása				x	
25/	Elpárolgató vill. fűtés hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása				x	x
26/	Közvetítő közeg (glykol) fagyáspont bemenése				x	x
27/	Ellenőrző lámpák, műszerek ellenőrzése (x), cseréje (o)	x				o
28/	Kompr.-k újraindításgátló relé ellenőrzése (x), cseréje (o)	x				o
29/	Szabályozómű beállításainak ellenőrzése	x				x
30/	Mérési jegyzőkönyv kitöltése üzemi állapotokról	x				x
31/	Olajutántöltés					o
32/	Olajcsere					o
33/	Hűtőközeg utántöltése					o
34/	Nem kondenzálódó gázok eltávolítása a rendszerből					o
35/	Elpárolgató vízoldali vegyszeres tisztítása					o
36/	Vízhűtéses kondenzátorok tisztítása					o

x= karbantartási szerződés keretein belül elvégzett munkálatok

o= külön megállapodás keretein belül végzendő munkálatok