TERVEZETT ÁTHELYEZETT
001-263 VENDÉGALAKULAT TRAFÓ
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

TERVEZETT
+ 1 db NAYY-J 4x150 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT
4 db NAYY-J 4x240 mm2
+ 1 db NAYY-J 4x150 mm2
0,4 kV-os KÁBEL
+ 1 db NYCWY 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

01392/28

1 2 TERVEZETT IDEIGLENES
2 db NAYY-J 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT "IDE" IDEIGLENES
DIN-100-1 540/116 tip.
0,4 kV-os ELOSZTÓ

ELBONTOTT
KERÍTÉS !
és FELTÖLTÉS !

MÁR MEGÉPÜLT
001-797 DIÁKLAKÁSOK TR.
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

MÁR MEGÉPÜLT
001-795 CAMPUS KOLLÉGIUM TR.
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

TERVEZETT
1 db NAYY-J 4x150 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT
NAYY-J 4x150 mm2
KÁBELÖSSZEKÖTŐ

IDEIGL. FELKARIKÁZOTT
2 db NAYY-J 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT
4 db NAYY-J 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL
+ 1 db NYCWY 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

GÁZVEZETÉK FELTÁRÁS !!!
GÁZVEZETÉK 1 m + 1 m = 2 m
TILALMI ÖVEZETÉBEN
CSAK KÉZI FÖLDMUNKA
VÉGEZHETŐ!

TERVEZETT
NYY-J Cu. 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT
DIN-1 2x315 + 1x400 A + 3xTart 400 A
ELOSZTÓ

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ 0,4 kV-os KÁBEL
ISMERETLEN NYOMVONALON

TERVEZETT
2 db NAYY-J 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL

TERVEZETT
2 db NAYY-J 4x240 mm2
0,4 kV-os KÁBEL
+ 1 db NYCWY 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

TERVEZETT
+ 1 db NYCWY 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

TERVEZETT IDEIGLENES
2 db NAYY-J 4x240 mm2
1 db NAYY-J 4X150 mm2
0,4 kV-os KÁBEL
+ 1 db NYCWY 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

GÁZVEZETÉK FELTÁRÁS !!!
GÁZVEZETÉK 1 m + 1 m = 2 m
TILALMI ÖVEZETÉBEN
CSAK KÉZI FÖLDMUNKA
VÉGEZHETŐ!

IDE
VÍZ
CSAT.
0139216

bizonytalan nyomvonal

Építés ideiglenes 0,4 kV kábel

Sorszám	Honnan	Hová	Típus	Nyomvonal hossza	Kábel hossza
1	001-263 Vendégalakulat tr.	IDE Ideiglenes elosztó 1. sz. Betáplálás	NAYY-J 4x150 mm2	1 m	10 m
2	001-263 Vendégalakulat tr.	Ideiglenes elosztó 2. sz. Betáplálás	NAYY-J 4x150 mm2	2 m	10 m

4
7
(01392/2)
BC02_2

Wolfgang Sandner útca

Ez a terv a HÍRVILL-GM. KKT. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

HÍRVILL-GM. Kkt.
6722 SZEGED, KOSSUTH L.SGT.8.
TEL./FAX.: 62/424-118
E-mail: somav@invitel.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Szeged
SC Park 01392/18 hrsz.
Vendégalakulat 001-263 trafó áthelyezés

Rajz megnevezése:

0,4 kV-os kábelhálózat ideiglenes energiaellátás építés terve

Tervezők:

Somogyi János okl. villamosmérnök
Terv. eng.: EN-VI 06/0467

Lépték:	Dátum:
M = 1 : 500	2024. 11. hó

Rajzszám: 202416-01/Ke-02