01392/28

(01392/2)

TERVEZETT ÁTHELYEZETT
001-263 VENDÉGALAKULAT TRAFÓ
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

MÁR MEGÉPÜLT
001-797 SZTE DIÁKLAKÁSOK TR.
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

MÁR MEGÉPÜLT
001-795 CAMPUS KOLLÉGIUM TR.
22/0,4 kV TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS

001-796

1 TERVEZETT
+ 1 db NYY-J Cu. 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

TERVEZETT
KPE-90 VÉDŐCSŐ
+ 1.1 m MÉLYEN (22 m)

KIVÁGANDÓ
FA

1 db

GÁZVEZETÉK FELTÁRÁS !!!
GÁZVEZETÉK 1 m + 1 m = 2 m
TILALMI ÖVEZETÉBEN
CSAK KÉZI FÖLDMUNKA
VÉGEZHETŐ!

TERVEZETT
KPE-90 VÉDŐCSŐ
+ 1.1 m MÉLYEN (5 m)

1 db

5,51 m

5,34 m

1 db

1 TERVEZETT
+ 1 db NYY-J Cu. 4x16 mm2
TÉRVILÁGÍTÁSI KÁBEL

GÁZ VEZETÉK
FELTÁRÁSA

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ 0,4 kV-os KÁBEL
ISMERETLEN NYOMVONALON

VÍZ

CSAT.

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ
TÉRVILÁGÍTÁS ELOSZTÓ

bizonytalan nyomvonal

JÁRDA
ÚT
ZÖLD
KERÉKPÁRÚT
JÁRDA

TELEKHATÁR

Wolfgang Sandner utca

BC02-2

4

7

Építés Térvilágítás

Sorszám	Honnan	Hová	Típus	Nyomvonal hossza	Kábel hossza
1	001-263 Vendégalakulat tr.	Meglévő Térvilágítási elosztó	NYY-J 4x16 mm2	85 m +5m ideigl. ellát	90 m +5m ideigl. ellát

Ez a terv a HÍRVILL-GM. KKT. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

HÍRVILL-GM. Kkt.
6722 SZEGED, KOSSUTH L.SGT.8.
TEL./FAX.: 62/424-118
E-mail: somav@invitel.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Szeged
SC Park 01392/18 hrsz.
Vendégalakulat 001-263 trafó áthelyezés

Rajz megnevezése:

Térvilágítás kábelhálózat építés terve

Tervezők:

Somogyi János okl. villamosmérnök
Terv. eng.: EN-VI 06/0467

Lépték:	Dátum:
M = 1 : 500	2024. 11. hó

Rajzszám: 202416-01/Ke-05