

Soríterv.

Szeged  
Kecskeméti u..3/A  
6722

Szegedi Üzemegység  
Iktatószám: F7181-90263-2/2024  
Ügyintéző: Csonka Antal  
Szeged, 2024. 12. 17.

Tárgy: Közműnyilatkozat a Szeged, 001-263 sz Vendégalakulat TR áthelyezésengedélyes és kiviteli tervéhez  
385026882

#### Tisztelt Cím !

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett létesítmény megvalósításához hozzájárulunk, az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

Berta: 65563 Tervező: Somogyi János

Adatszolgáltatás: E-közmű

A tervezett elektromos földkábel bontása, fektetése keresztezi a DN 63, 315 PE 6 bar; DN 63, 110 PE 0,03 bar gázelosztó vezetékeket.

**Megjegyzés: A 01392/6 hrsz-ú ingatlanon üzemelő gázelosztó vezetékek nem a társaságunk tulajdonát képezik, azok nyomvonalai csak tájékoztató jellegűek, amelyeket a kivitelezés során óvatos kézi földmunkával fel kell tární! A 01392/4 hrsz-ú területen üzemelő DN 315 PE 6 bar-os gázvezeték nyomvonala szintén bizonytalan, amit óvatos kézi földmunkával meg kell kutatni. A feltárt gázvezetékeket az üzemegységünk munkatársainak be kell mutatni! Szakfelügyelet megrendelése szükséges!**

A létesítmény beruházójának a kivitelezés megkezdését megelőzően 8 nappal az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. Szegedi Üzemegységére (6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 6.) írásban be kell jelentenie a kivitelezés megkezdését a

- munka megnevezésének,
  - kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségével
  - munka várható időtartamának
  - társaságunk által kiadott jelen közműnyilatkozat azonosítójának megjelölésével.
- A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 20/2022. (I.31) SZTFH rendelet 37, 38 § szerint végezhető:
- (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti
  - (3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell
  - (c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről
  - (6) **Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül végezni nem lehet.**

- (7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.
- Az építési területen elhelyezkedő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg kell védeni, és – amennyiben szükséges – szakszerűen szintbe kell emelni.
  - A keresztező vízvezeték, átereszt, csatornakábel, távközlési alépítmény és a gázvezeték palástja között – még védőcső alkalmazása esetén is – min. 20 cm távolságot kell tartani
  - Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról – legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles.
  - A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy a másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári, sárga jelzéses, PE anyagú.
  - Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról – legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles.
  - Az esetleges nyomvonal módosításkor (tervtől eltérő állapot) a gázvezetektől mért elhelyezési távolság csökkenése esetén előzetesen az új műszaki megoldást az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt.-vel egyeztetni kell.
  - A kivitelezés során minden olyan esetben szakfelügyeletet kell megrendelni üzemegységünktől, ahol a tervezett közmű 0,5 m-nél jobban megközelíti, illetve keresztezi a gázelosztó vezetéket, illetve ahol a kivitelező ennek szükségességét érzi. A szakfelügyelet megrendelését írásban és 72 órával a kért időpont előtt kell benyújtani az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. Szegedi Üzemegységére. Cím: MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati ZRT. Szegedi Üzemegység 6724 Szeged Vásárhelyi Pál u 6. **E-mail: [juhasz.istvan2@mvm.hu](mailto:juhasz.istvan2@mvm.hu)** A szakfelügyelet költségei a megrendelőt terhelik.
  - A gázvezeték jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási mélységre irányuló hivatkozásokat az MVM Földgázhálózati Zrt. nem veszi figyelembe.
  - Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen köznyilatkozat és az ide vonatkozó 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban a későbbiekben is bármilyen kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli.
  - Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezetéket, vagy annak tartozéka megrongálódik, és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatban előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.
  - A létesítmény kivitelezője, vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a gázelosztó vezetékek nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A munkaterület átadás-átvételt megelőzően az építető a kitűzési dokumentációt köteles eljuttatni társaságunknak.
  - **Gázvezeték sérülése, gázszivárgás, vagy gázveszély észlelése esetén ennek bejelentését azonnal az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell megtenni. (06-80/820-141)**
  - Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Üdvözléssel:

**Mórocz Ferenc**

**Lukácsné Murányi Teréz**

*gázüzemvezető helyettes*

*műszaki csoportvezető*