

PST:	Z/9001-24100/69	BERTA:	65563
Munka megnevezése: Szeged 001-263 jsz. Vendégalakulat transzformátorállomás és a közép feszültségű leágazásának kiváltása			
Tervezést végző cég:	HÍRVILL-GM Kkt.	Tervező/egyeztető személye:	Somogyi János
Nyilatkozat beadás dátuma (éééé.hh.nn.):	2024. december 02.		

A fejlécezt a nyilatkozatot kérő tölti ki!

Régiós nyilatkozat

Üzemeltetői nyilatkozat:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tárgyi munkában érintett üzemeltetési régiójának képviselőjében a bemutatott rajzok alapján a tervezett hálózat üzemeltetésével kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem:

A bemutatott nyomvonallal egyetértek:

A bemutatott tervvel kapcsolatban az alábbi üzemeltetői észrevételeket teszem:

A Diáklakások Tr állomásában nincs a mérés megszerelve a KIF főkapcsoló kikapcsolva, Tr 20 kV-on beüzemelve. Ahhoz, hogy az ideiglenes ellátás menjen a mérést ki kell építtetni és KÖF FMU alatt az áramváltókat be kell kötni. Ezt időben kérem elvégezni!

Kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítés(ek):

Aggregátor alkalmazása (tr. állomás, idő) igen/nem:

Szakfelügyelet (óra):

KÖF: db

KIF: db

Hálózat neve

Tr. állomás száma, neve:

Kikapcsolás határkapcsoló(i):

Kikapcsolás helye:

KÖF FAM munkavégzés: db

KIF FAM: db

Megjegyzés a feszültségmentesítés kapcsán:

Nyilatkozat kiadás dátuma (település, éééé.hh.nn.):

2024. december 12

Szabó Péter
területfelelős
MVM Démász Áramhálózati Kft.