

Feladó: Kovarek Tamás <kovarek.tamas@mvm.hu>
Küldve: hétfő 2024. december 16 11:48
Címzett: tervezes@hirvill.hu
Másolatot kap: Rabi Zoltán
Tárgy: RE: Szeged 001-263 Vendégalakulat TR áthelyezés terve

Sziasztok,
beleírtam a válaszokat az eredeti levélbe.

Üdvözlettel:
Kovarek Tamás
Démász KDSZ szakterület vezető



MVM Démász Áramhálózati Kft.
6724 Szeged, Temesvári krt.27-29.

Mobil: +36 309216448
kovarek.tamas@mvm.hu
www.mvmhalozat.hu

From: tervezes@hirvill.hu <tervezes@hirvill.hu>
Sent: Monday, December 16, 2024 10:45 AM
To: Kovarek Tamás <kovarek.tamas@mvm.hu>
Cc: Rabi Zoltán <rabi.zoltan@mvm.hu>
Subject: Szeged 001-263 Vendégalakulat TR áthelyezés terve

Kovarek Tamás részére!
Másolatot kap: Rabi Zoltán

Szia Tamás!

A 001-263 sz Vendégalakulat tr. áthelyezését tervezzük.

A trafóról ellátott kollégiumok ideiglenes energiaellátása a 001-797 SZTE Diáklakások trafóról biztosítható, és a meglevő Vendégalakulat GALAXI tr. fizikailag áthelyezhető.

Az áthelyezett TR a nemrég épült „CAMPUS” 22 kV-os kábelívre kerül a 001-796

Rendezvényház és a 001-797 SZTE Diáklakások tr. közé.

A meglevő Vendégalakulat trafóban Távműködtetés és zárlatérzékelő is van.

Kérdéseim:

1./ A meglevő trafó melyik mezője távműködtethető (Kiskundorozsma 22 kV vagy ELI 22 kV). és melyik ágba van a zárlatérzékelő?

Mindkét mező telemechanizált – ezt meg is kell tartani.

Zárlatérzékelő – az én tudomásom szerint – a Kiskundorozsmai irányban van.

2./ A „CAMPUS” körre áthelyezett trafónál mindezekre szükség van-e?

Igen.

3./ Ha igen, melyik beérkező vonalba kerüljön a távműködtetés, és melyik vonalba a zárlatérzékelő (Rendezvényház illetve SZTE Diáklakások) ?

Természetesen a meglevő helyzeten (átszerelés az RM6-ban) változtatni nem akarunk.
Mindkét mező telemechanizálása megmarad, a zárlatjelzőt is megtartjuk, maradhat azon az irányon amelyiken most van, ennek az áthelyezése nem szükséges.

Köszönöm a segítséged.

Szeged, 2024. 12. 16. Somogyi János

e-mail címem megváltozott!

Új e-mail címem: tervezes@hirvill.hu

Üdvözlettel:

Somogyi János

villamos tervező

HÍRVILL-GM. Kkt.

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 8.

Tel.: +36/20-9285-591

+36/62-424-118

e-mail: tervezes@hirvill.hu