

15

14/2

# Jelmagyarázat



Elosztó



Aggregátoros  
erősáramú nyomvonal



Meglévő  
erősáramú nyomvonal

Új  
kültéri KE elosztó

K10

K23

K24

Aggregátor  
javasolt helye

Aggregátor tápkábelek földben:  
- 2 db Kabuflex-R 90 védőcsőben vezetve  
Aggregátor segédüzem földben:  
- 1 db Kabuflex-R 63 védőcsőben vezetve

2 db tartalék Kabuflex-R 160 védőcső  
kialakítása (későbbi tápkábelek fogadása)

Meglévő tápkábel csillagházról

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH



INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai  
Innovációs és Szolgáltató Kft.  
6800 Hódmezővásárhely  
Ipoly u. 30.  
Tel/fax: 62-244-847  
E-mail: innovill@innovill.hu

Építető:  
Szegedi Tudományegyetem  
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervezés tárgya:  
REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY  
6600 Szentés, Sima Ferenc utca 44-58., hrsz.: 8344/6

Vill.tervező:	Wollner J.	V/06/0046
Vill.tervező:	Wollner A.	V/06/0995
Vill.tervező:	Szenti F.	V/06/01289
Munkaszám:	T-068/24	Lépték: 1:50
Dátum:	2024.11.29.	REV.: R01
Tervfázis:	Kiviteli	

Megnevezés:		
Kültér		
Villamos hálózat nyomvonalterve		
Lapszám: 1/1	Rajzjel: VT-2	Sorszám: N2