

Címzett: SZTE GYTK Dékáni Hivatal
Zámbó Zoltán

Tárgy: Szeged, Zrínyi utca 9. szám alatti egyetemi épület
Nyilatkozat a mértékadó talajvízszinttel kapcsolatban

Előzmények:

A tervezési terület Szeged belső részén, a Tiszától ~350 m-re található. Az itt lévő épület rekonstrukcióját tervezik, az alagsor szigeteléséhez szükséges a mértékadó talajvízszint megadása.

Talajvízviszonyok:

A terület környezetében korábban több helyen is végeztünk munkákat, ezt az alábbi térkép mutatja:



A jelölt munkák esetében az alábbi talajvízszinteket tapasztaltuk:

	Nyugalmi tv.	Becsült max. tv.	Mértékadó tv.
SZTE Klinika	~77,00 mBf	79,30 mBf	79,80 mBf
Somogyi udvar	~78,50 mBf	80,00 mBf	80,50 mBf
Sebészeti Klinika	csak a relatív ismert	84,39 mBf	84,39 mBf

A terület közelében, ~350 m-re folyik a Tisza, aminek ezen a szakaszán a mértékadó árvízszintet 84,39 mBf szinten adja meg a 74/2014 (XII.23.) BM rendelet.

Nyilatkozat:

Az épület környezetében a terepszint a geodéziai bemérés alapján ~81,20 mBf síkon található.

A becsült maximális talajvízszintet a 80,00 mBf szinten, a mértékadó talajvízszintet a fentiek alapján a 80,50 mBf szinten adjuk meg a Somogyi utcai munkához hasonlóan.

Budapest, 2024. november 7.



Vincze Gábor
okl. építőmérnök
GT
18-00813



Petik Csaba
okl. építőmérnök
GT, T, SZÉS8
01-8513