



ÁRAMKÖRI SZAM	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	betáplálás ME jelű megelőző elosztóból	dugaszoló aljzat HELIOS fogkezelőhöz (a léglevezelőbe beépített 1 kW bekeletromos utófűtővel) podlasztódn	FAN-COIL betáplálás rögzített bekötéssel 01 dilatok helyiség	FAN-COIL betáplálás rögzített bekötéssel 02 dilatok helyiség	FAN-COIL betáplálás rögzített bekötéssel 03 takarmány helyiség a fagyasztó beépítése, bekötése opcionális	torlatok				
BEPÉL-TÉLL.	1,64 kW	1,5 kW	1,34 kW	1,34 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW
FESZÜLTISÉG	230 V	7,5 A	230 V	6,7 A	230 V	0,5 A	230 V	0,5 A	230 V	0,5 A
KÁBEL-keresztmetszet-típus	3x2,5 NY-Y-J	3x1,5 NY-Y-J	3x1,5 NY-Y-J	3x1,5 NY-Y-J	3x1,5 NY-Y-J	3x1,5 NY-Y-J				
KÁBEL-db	1 db	25 fm	1 db	20 fm	1 db	18 fm	1 db	16 fm	db	fm
KÁBEL-hossz.	1 db	25 fm	1 db	20 fm	1 db	18 fm	1 db	16 fm	db	fm

MEGERŐSÍTŐ: Szegedi Tudományegyetem, Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.	LÉTESÍTMÉNY: SZTE Anatómiai, Szövet- és Fejlesztési Intézet állatház légtechnika 6724 Szeged, Kossuth Lajos sqt. 40.	RAJZ: E jelű elosztó berendezés terve	TERVEZŐ: Fehér Tibor egyéni váll.	MUNKASZÁM: 2021/6	REVISZOR: 0
			DATUM: 2021.03.12		RAJZSZÁM: E-3
					1/1