

Lépcsőház

Tároló

Meglévő-megmaradó
elszívó ventilátor

SIG AIR HANDLING
CR60+BLFT230 250
motoros tűzcsappantyú

Ø250
sp.

Tűzgátló
tömítés

Ø160
sp.

4. emelet zuhanyzó

Ø350
sp.

SIG AIR HANDLING
CR60+BLFT230 250
motoros tűzcsappantyú

Ø250
sp.

Tűzgátló
tömítés

Ø160
sp.

3. emelet zuhanyzó

Ø315
sp.

SIG AIR HANDLING
CR60+BLFT230 250
motoros tűzcsappantyú

Ø250
sp.

Tűzgátló
tömítés

Ø160
sp.

2. emelet zuhanyzó

Ø250
sp.

SIG AIR HANDLING
CR60+BLFT230 250
motoros tűzcsappantyú

Ø250
sp.

Tűzgátló
tömítés

Ø160
sp.

1. emelet zuhanyzó

Lépcsőház

Tároló

Lépcsőház

Tároló

Lépcsőház

Tároló

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő szellőző vezeték (spiko)
——— Tervezett szellőző vezeték (spiko)

MEGJEGYZÉS:

A meglévő, tervezett szellőző vezeték anyaga spirálkorcolt cső.
A tervezett falátvezetésnél HILTI CFS-IS tűzvédelmi duzzadó masszát kell alkalmazni.

Létesítmény:
**Szegedi Tudományegyetem
Teleki Blanka Kollegium**
Szeged, Semmelweis u. 5

Beruházó:
SZTE Műszaki Igazgatóság
6723 Szeged, Római krt. 21

Gépész tervező:
SZEGETERV Mérnökiroda Kft.
6725 Szeged, Röszei u. 5
Kerekes Árpád épületgépész tervező
Kam.reg.sz.:G-06/047,tel.:+36-30-248-1101
e-mail:arpad.kerekes68@gmail.com

Rajz megnevezése:
**TŰZCSAPPANTYÚ BEÉPÍTÉS
FÜGGCSŐTERV**

Tervfajta:
KIVITELI

Lépték:

Dátum:
2020.MÁRCIUS

Rajzsám:
G-05

Ezen a terven meghatározott műszaki megoldás a PTK és az 1999. évi LXXVI tv. alapján a gépész tervező szellemi tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll!