Mérnöki Kar Moszkvai krt. 5-7.
földszint alaprajz
rajz készült: 2010.december
módosítva: 2011.november

806
keverék takarmány technológia m
lapburk.
56.56 m2
bm=4,15

501
malom
lapburk.
69.29 m2

502
húsipari csarnok
lapburk.
156.59 m2

804
tár.
mett.
73 m2

803
r.
ett.
m2

mpr.
közlekedı
mett.
11.29 m2

512
teherlift
3.54 m2

511
közlekedı
lapburk.
11.77 m2

508
raktár
lapburk.
18.32 m2

510
raktár
mett.
3.77 m2

509
lépcsıház
mett.
9.44 m2

Felszálló:
-NYM-J 5x16 mm²
-emeleti meglévő kábeltálcába
érkezve

Meglévő elosztó bővítése
C50 kismegszakítóval, és
LEGRAND 412277 3P+N
túlfeszültség levezetővel.

Meglévő elosztó

bm=3,70(ál)
bm=4,45

5. épület

Jelmagyarázat

- Elosztó szekrény helye
- Villamos nyomvonal oldalfalban
- Villamos nyomvonal aljzatban
- Villamos nyomvonal födémben
- DLP egyszerűsített nyomvonal
- VCS Védőcső nyomvonal Ø SYMALEN 50/40
- LEGRAND DLP 50x195 osztott gyenge+erős kábelcsatorna
- Fel/leszálló nyomvonal
- GANZ CsKKO-16-6688 típusú 1P+N+F dupla falon kívüli csatlakozó aljzat kapcsolóval T3 túlfeszültség védelemmel
- SEZ 3P+N+F 16A 400V BZS1653 csatlakozó aljzat leválasztó kapcsolóval T3 túlfeszültség védelemmel
- LEGRAND szerelvényezhető DLP csatornába helyezett 3x1p+N+F+2xRJ45 csatlakozó aljzat munkaállomásonként
- LEGRAND süllyesztett -1p+N+F csatlakozó aljzat jelzett darabszámban, -1P+N+F csatlakozó aljzat IP védett kivitelben hűtők részére
- Elektromos berendezés fix bekötése leválasztó kapcsolóval
- 1P világítási kapcsoló
- 4050lm LUXIONA Troll RUBIN CLEAN LED CRI90 3600LM MICRO-PRM E IP65 940 - 600X300 Típusú lámpatest
- 4120 lm Papillon Neos LED 2.4ft MPR 35W 5200lm 4000K IP20 Típusú lámpatest
- TM TECHNOLOGIE ONTEC R C1U 101 Típusú biztonsági világító lámpatest
- TM TECHNOLOGIE ONTEC G E1A 101 Típusú menekülési útvonal lámpatest
- Papillon Hercules Pas LED 24W 2400lm 4000K IP65 Típusú lámpatest

Rev.	Dátum	Tervező	Szerkesztő	Rajzoló	Revízió tárgya
R0	2019.12.02				Első kiadás

Tervező: Szalóki Tamás 06-0773
Szerkesztő:
Rajzoló:

Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10.
Tel: 62/555-597
E-mail: terv@szelterv.hu

A munka helye: Szeged, Moszkvai krt. 5-7

A munka megnevezése: SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet TETŐTÉRBEN KIALAKÍTANDÓ LABOR

Rajz megnevezése : Földszint elosztó bővítés, nyomvonal terv

Rajzméret:	Méret:	Rajzszám:	Rev:
A3 (420x297)	1:100	SZEL_2019_210_02_01	R0