



MEGJEGYZÉSEK:

- Csővezetékek anyaga:
nagy tisztaságú rézcső
- Hőszigetelés:
Kaiflex EF 19 mm, kültérben alumínium burkolattal
- Multisplit klíma berendezés csővezési nyomvonalának megengedhető maximális hossza:
 - MU3R21 kültéri egységénél:
beltéri egységenként: 25 m
összesen: 50 m
 - MU5R40 kültéri egységénél:
beltéri egységenként: 25 m
összesen: 85 m

JELMAGYARÁZAT:

----- Hűtési csővezeték pár

EZEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. FELHASZNÁLÁSA CSAK A TERVEZŐ IRODA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNHE!					
 épületenergetika		Korrekt - Épületenergetika Kft. TERVEZŐ IRODA		Székhely: 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.	
Építető: SZTE ÉLELMISZERMÉRNÖKI INTÉZET 6725 Szeged, Moszkvai körút 5-7.		Munka megnevezése: TETŐTÉRBE KIALAKÍTANDÓ LABOR HELYSÉG TERVEZÉSE		Munkaszám: 19-056	Méretarány: 1:50
Építkezés helye: 6725 Szeged, Moszkvai körút 5-7. Hrsz.: 25192/1		Terv megnevezése: HŰTÉS ALAPRAJZ		Rajzszám: C-GH-01	Lapméret: 600x297
Felelős tervező: KOZMA TIBOR okl. gépészmérnök G 06-0817		Tervező: HACKNÉ BENGERY ESZTER okl. épületgépész mérnök		Tervfajta: KIVITELI	
				Dátum: 2019. november hó	