

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ERŐSÁRAMÚ TERVFEJEZET
OXIGÉN ÉS ALTATÓGÁZ PALACK TÁROLÓ

MEGJEGYZÉSEK:								CÉGNÉV	
1. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.									
2. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással, valamint a tervdokumentáció rajzi mellékletével.									
3. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SARGA MEZOK) kitöltésére van szükség.									
	EERŐSÁRAMÚ MUNKÁK	EGYS.	MENNY	EGYSÉGÁR ANYAG	EGYSÉGÁR DÍJ	ÖSSZESEN ANYAG	ÖSSZESEN DÍJ	ÖSSZESEN ANYAG+DIJ	
	OSSZESITO					0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	1. Erősáramú munkák (A megjelölt típusok a műszaki színvonalat határozzák meg, azok típus helyettesítése azon műszaki paraméterekkel történhet.)								
1.1	Terület kiürítése követőt, feszültség mentesítés, értékmentő bontás műszaki leírás szerint.	klt.	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.2	Gépészeti átalakítás során elektromos nyomvonalak védelme	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.3	Erősáramú elosztó AC.OXIGÉN.A:AE berendezés ELE-02 rajz szerint	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.4	Süllyesztett, 16A/1f+PE IP44 csapfedeles dugaszolható aljzat Berker S1 (fehér)	db	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.5	Fix kábelkiállítás, 1m védőcső, 1,5m kábellel	db	10			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.6	Süllyesztett, 2 sarkú kapcsoló Berker S1 (fehér)	db	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.7	L1 jelölésű lámpatest tükör fölé, kompakt fénycső, elektronikus előtét,	db	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.8	L2 jelölésű lámpatest tükör fölé, kompakt fénycső, elektronikus előtét,	db	5			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.9	GEZE RWA E260 N32/8 füstelvezető ablak vezérlő egység, 72 órás beépített akkumulátorral	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.10	Vésznyitó taszter (Geze FT4/sárga)	db	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.11	Ajtónyitó motor (GEZE TSA160IS)	db	4			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.12	Eső és szélérzékelő (GEZE RWA)	db	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.13	Kiértékelő berendezés (GEZE RWA)	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.14	(N)HXCH E90 3x2,5mm2 Cu halogén mentes tűzálló kábel	m	60			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.15	JB-H(ST)H 4x2x0,8Bd Cu halogén mentes tűzálló kábel	m	30			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.16	JB-YY 2II(2x0,8) Cu árnyékolt kábel	m	60			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.17	bekötéshez	db	4			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.18	NY-Y-J kábel 3x1,5	m	100			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.19	NY-Y-J kábel 3x2,5	m	80			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.20	(N)HXCH E90 kábel 3x1,5	m	160			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.21	(N)HXCH E90 kábel 5x4	m	50			0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.22	EPH szerelvények	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft	

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ERŐSÁRAMÚ TERVFEJEZET
OXIGÉN ÉS ALTATÓGÁZ PALACK TÁROLÓ

MEGJEGYZÉSEK:						CÉGNÉV		
1. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérlőlevélben kérjük jelezni.								
2. A költségábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással, valamint a tervdokumentáció rajzi mellékletével.								
3. Az excel költségábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.								
	ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK	EGYS.	MENNY	EGYSÉGÁR ANYAG	EGYSÉGÁR DÍJ	ÖSSZESEN ANYAG	ÖSSZESEN DÍJ	ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1.23	Védőcső MŰ III/gégecső d=23	m	100			0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.24	Védőcső MŰ III d=36	m	30			0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.25	Egyéb szerelési anyagok	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.26	ÉV és megvilágítás mérés, jegyzőkönyv készítés	klt	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
MINDOSSZESEN :								
Meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Minden ilyen esetben egyenértékű műszaki megoldásra is adható ajánlat.								