



n KÖZÉPÜLETTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG n ARCHITECTS & ENGINEERS
n H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. n tel.: (36-1) 4872-630 n fax: (36-1) 4872-609 n e-mail: kozti@kozti.hu
n levélcím / mail: H-1537 Budapest, Pf. 381 n cg. 01-10-041636 n www.kozti.hu

n ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS
n LÉGTECHNIKA GÉPI DARABJEGYZÉK

TÁRGY	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 410 Ágyas Klinikájának Átalakítása 6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Alagsori Oxigén És Altatógáz Palack Tároló
TÖRZSSZÁM	00.366.13.09.
TERVFAJTA	Kiviteli terv
TERVEZŐ	Lukács Tamás, Aller Gábor
ELLENŐR	Szakál Szilárd
DÁTUM	2012.04.25.

Légtechnikai darabjegyzék EL jelű légtechnikai rendszerről

Rendsz.	No	Menny.	Típus	Név	Méretek					Anyag	Felület [m2]	Össz felület [m2]	Megjegyzés
Alagsor													
EL	1	2	Helios	Esővédő Zsalu	d1 =	315					horganyzott	0,05	0,10
EL	2	2	TROX FKRS-EU	Kör keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú	d =	315							
EL	3	2	Helios RSK315	Visszacsapó Szelep	d1 =	315	l1 =	140			horganyzott	0,14	0,28
EL	4	2	Helios SGR315	Védőrács	d1 =	315					horganyzott	0,05	0,10
EL	5	2	Helios RR315B	Radiális Csőventilátor	d =	315	l =	257					
EL		4	TUBE*	SPIKO lemezcső	d1 =	315	l1 =	300			horganyzott	0,30	1,19
EL		4	MFA	Idomkapcsoló	d1 =	315					horganyzott	0,13	0,53
EL		8	MF1*	Csőkapcsoló	d1 =	315					horganyzott	0,12	0,95
EL		2	BSE	Könyökidom - szegmensekből	alfa =	90	r =	1	d1 =	315	horganyzott	0,73	1,47