



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Főigazgató-helyettes



H-1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel: (06-1) 469-4103, Fax: (06-1) 469-4377, e-mail: okf.foightitkarsag@katved.gov.hu

Szám: 11256-5/2011/Ált.

Ügyintéző: Csonka László t. fhdgy.

Telefonszám: 469-44-37

Tárgy: A Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ 410 ágyas klinika AC épületszárny belső átalakítása során kiépítendő új oxigén és altatógáz központ kialakításának eltérési engedélyezési ügye.

HATÁROZAT

A **KÖZTI Zrt.** (1012 Budapest, Pálya u. 4-6.) kérelmére, a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) részére

ENGEDÉLYEZEM

a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ 410 ágyas klinika AC épületszárny területén, az oxigéntároló helyiség és altatógáz-központ -3,75 méteres szinten történő elhelyezését.

Az általános érvényű előírásoktól eltérő létesítés ellensúlyozására az alábbi műszaki megoldásokat kell kivitelezni:

1. A az oxigéntároló helyiség és altatógáz-központ területén a veszélyes gázkoncentráció kialakulásának megelőzése érdekében gázkoncentráció érzékelő rendszert kell kialakítani oly módon, hogy az oxigéntároló helyiségben 23% feletti oxigén koncentrációnál, az altatógáz-központ helyiségében 18% alatti oxigén koncentrációnál jelzést adjon ki a diszpécserközpontnak és indítsa el a vészszellőző rendszert.
2. Az oxigéntároló helyiségben és az altatógáz-központban óránként 10-szeres légcserét biztosító vészszellőző rendszert kell létesíteni.
3. Az oxigéntároló helyiség és az altatógáz-központ közötti válaszfalat, valamint a helyiségeket határoló falakat A1 REI 180 tűzállósági teljesítményjellemzőnek megfelelően kell kialakítani.
4. Az épületrész használatbavételére hatóságomat meg kell hívni.

Határidő: a használatbavételi eljárás időpontja, majd folyamatos.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén a hatályos előírás lép érvénybe, illetőleg 1.000.000,-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismétellhető bírság róható ki.

Az eljárás során 2.200,- Ft eljárási költség merült fel, melyet a kérelmező ügyfél viselt.

Határozatom ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a belügyminiszternek címzett, 5.000,-Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztályára benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzé tett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) 2. § (6) bekezdése szerint a rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelőzően engedélyezhető. Az eltérési engedélyezési eljárást építési engedélyezési eljárás követi így az engedély kiadásának akadálya nincs.

Az OTSZ 4. rész X. fejezet 2.13. pontja értelmében palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében és garázsokban.

Az OTSZ 4. rész X. fejezet 2.14. pontja szerint talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghető és égést nem tápláló gázt tartalmazó palackok tárolhatók gázkoncentráció mérő berendezés létesítése esetén.

A KÖZTI Zrt. ezzel szemben kérte Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ 410 ágyas klinika AC épületszárny területén, az új oxigéntároló helyiség és altatógáz-központ -3,75 méteres szinten történő elhelyezését.

A műszaki követelményektől eltérő kialakítások szükségessé teszik a gázkoncentráció érzékelő és vészszellőző berendezés létesítését, az oxigéntároló helyiség és az altatógáz központ közötti válaszfal és a határoló falak A1 REI 180 tűzállósági teljesítményjellemzőjű kialakítását.

A használatbavételre hatóságomat azért szükséges meghívni, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem a kérelmező által megajánlott ellensúlyozó műszaki megoldásokat, az ügyfél által mellékelten csatolt iratokat, a vonatkozó jogszabályokat és azt, hogy a helyiségek megközelítését biztosító átjáró átszellőzése mindkét vége felől biztosított. Megítélésem szerint a rendelkező részben tett kikötések teljesülése esetén az épület tűzvédelmi helyzete kedvezőtlenül nem változik, így a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam.

A Ket. szabályai alapján folytattam le az eljárást.

A kérelmező ügyfél az eljárás során lerótt 2.200,- Ft eljárási illetéket. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése határozza meg. Az eljárási költség meghatározásáról és viseléséről a Ket. 158. § (1) bekezdése alapján határoztam.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.

A határozatom ellen való fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a bírság mértékét ezen törvény 61. § (2) bekezdése határozza meg. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg a jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet.

Határozatomat a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam meg.

Budapest, 2011. november „29”

Dr. Bakondi György tő. altábornagy
főigazgató
nevében és megbízásából



[Handwritten signature]
Dr. Hoffmann Imre
tő. vezérőrnagy

Készült: 6 példányban

Egy példány: 5 oldal

Kapja:

- 1 KÖZTI Zrt. (1012 Budapest, Pálya u. 4-6.)
- 2 Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
- 3 Csongrádi MKI
- 4 Szegedi HÖT
- 5 Irattár
- 6 Kézbesítés