

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

**Keretszerződés a 410 Ágyas Klinika/Fizioterápia Prominent típusú medence vegyszeradagoló mérő szabályzó rendszerének negyedéves karbantartására**

### Feladat részletezése:

- Állapotfelmérés, szemrevételezés, hibafeltárás negyedévente,
- mérőszabályzó berendezés ellenőrzése, szondák ellenőrzése (szabad klórszonda, ill. pH szonda),
- szondatartó armatúra ellenőrzése, tisztítása
- szondák kalibrálása, szükség esetén cserélje
- klórszonda esetén membránsapka ellenőrzése/cseréje
- klórszonda elektrolit csere (ezt minden esetben cserélni szükséges)
- paraméterek ellenőrzése (az előírt értéknek megfelelően), vezérlőegység ellenőrzése, paramétereinek beállítása
- mintavíz műszeres ellenőrzése (fotométeres kézi műszerrel)
- Adagoló szivattyúk ellenőrzése, szétszedése, tisztítása, szükség esetén alkatrészek cseréje, összeszerelése
- rendszer légtelenítése
- vezérlés és működés ellenőrzése
- Lábszelepek és adagolószelepek ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
- Elvégzett munka dokumentálása

**Munkavégzés helye:** SZTE SZAKK 410 Ágyas Klinika/Fizioterápia  
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

**Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.**

**Szakmai kapcsolattartó:** Onozó András ([onozo.andras@med.u-szeged.hu](mailto:onozo.andras@med.u-szeged.hu))

Tel.: 06/30 600-2478

**A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.**

**Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.**

**Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.**

**Teljesítésigazoló:** Martonosi Attila irodavezető